



A caixa de água com 5 mil litros fica no chão e as outras duas caixa com 1.000 mil litros fica 6 metros de altura.

SIMBOLOGIA

	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO - (PQS) - 4kg
	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO - (CO2) - 4kg
	BLOCO AUTÔNOMO DE LUZ DE EMERGÊNCIA C/ 2 FARÓIS DE 55W/12Vcc AUTONOMIA 2 HORAS A 350cm DO PISO
	BLOCO AUTÔNOMO DE LUZ DE EMERGÊNCIA C/ LÂMPADA PL-9W/12Vcc, DOTADO C/ RELÉ DE COMUTAÇÃO QUE TRANSFIRA A FONTE IMEDIATAMENTE A FALTA ENERGIA CONVENCIONAL NUM TEMPO NÃO SUPERIOR A 5 SEGUNDOS. TENSÃO 12Vcc, AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA E NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO A NÍVEL DE PISO, DE 5 LUX
SAIDA / SAIDA	*PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL*
PA	*PISO ANTIDERRAPANTE E INCOMBUSTÍVEL*
	VENTILAÇÃO PERMANENTE

QUADRO DE ÁREAS

ÁREA TOTAL DO TERRENO	2.199,95 m2
ÁREA CONSTRUÍDA EXISTENTE	1.283,68 m2
TAXA DE OCUPAÇÃO	58,35%
ÍNDICE DE APROVEITAMENTO	0,584
TAXA DE PERMEABILIDADE	41,65%



Locação e Situação
SEM ESC.



Arquibancada: e341 + d194 = 535 assentos
e:6,30m x 34,60m = 217,98m²
d:4,20m x 34,60m = 145,32m²

Planta Baixa

A = 1.283,68 m2

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUVERÁ
OBRA
Reforma do Ginásio Municipal do Imigrante
LOCAL
RUA PAULO OZIMOSKY, CENTRO
PROJETO
Preventivo de Incêndio
REFERÊNCIAS
Planta Baixa

ESCALA	DATA	RESPONSÁVEL TÉCNICO	CREA-SC
1:50	Outubro/2018	Eng. Vanessa C. Sousa	081.075-5

AMMVI ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ

FOLHA
01
/02